

T 30-1-Stahltür/-klappe „System Schröders TSN-1“

oder gleichwertig

Einflügelige feuerhemmende Stahltür/-klappe

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1909

mit Übereinstimmungszeichen

Rauchschutz DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung

Einbruchschutz DIN ENV 1627-1630

RC-1 RC-2 RC-3 RC-4

Schallschutz EN 20140-3 (bis RW,P = 45 dB) _____ dB

erhöhte Luftdichtigkeit nach EN 12207 Klasse 4

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke: 1,5 mm 1,0 mm

Blechausführung: sendzimir verzinkt

Edelstahl

Schloss: Einfallenschloss nach DIN 18250

Panik-Wechselschloss

Sonderschloss _____

Beschlag: Kunststoff schwarz mit Kurzschild

Sonderbeschlag _____

Schließung: Federband DIN 18272

Türschließer DIN EN 1154 Standard

Sonderschließer _____

Bänder: 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

Objektbänder Multi 2D

Zarge: ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
mit EPDM Gummidichtung

Eckzarge

Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke _____ mm

Blockzarge für stumpfen Einbau

Zarge vierseitig

Verglasung: Rechteckverglasung _____ mm

Bullauge Ø 450 mm

Einbau: in Mauerwerk/Beton

in Porenbeton

in Montagewand F90

in Brandschutzverglasung F30

in bekleidete Stahlträger F90

Oberteil: Höhe _____ mm mit Glasausschnitt _____ mm

Seitenteil(e) Breite _____ mm mit Glasausschnitt _____ mm

Rohbaubreite: _____ mm

Rohbauhöhe: _____ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik): _____

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Str. 7. 41812 Erkelenz

Tel. 02431-8084-0 Fax. 02431 8084-20

info@system-schroeders.de

www.system-schroeders.de